



210312340286
有效期至2027年12月02日止

监测报告

HCCS 自行监测[2026]D0013 号

项目名称：自行监测
监测进度：四月（月）
监测类别：废水
委托单位：河北新启元能源技术开发股份
有限公司

沧州渤海新区骅昶测试技术有限公司

2026年04月16日





报告查询编码



082018210019
58000000000000000000

说 明

1. 报告封面无检验检测专用章/公章、章、骑缝章无效。
2. 本报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效。
3. 报告涂改、增删无效。
4. 复制报告需经本机构同意或授权。
5. 未经本机构同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。
6. 本报告仅对本次监测结果负责，如有异议，请在收到监测报告七日内向本机构提出书面申诉。
7. 如涉及分包等需要特别声明的情况，按相关规定执行。



3

责 任 表

监测类别	监测点位		采样/测试人员	监测日期	起止时间
废水	1	DW001全厂污水总排口	刘丰硕、白猛	04月07日	10时20分-10时35分
					14时25分-14时33分
					18时29分-18时36分

编制人员：马小庆

审核人员：于玉

签发人员：李超

日期：2026. 4. 16

沧州渤海新区骏昶测试技术有限公司

通讯地址：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区捷港大街与名人路交叉口西行 800 米路南办公楼 A 座、B 座

服务电话：400-652-8567

电子邮箱：hccskj@163.com

邮 编：061108

1 概述

受河北新启元能源技术开发股份有限公司（刘兴龙 15130768060）委托，沧州渤海新区骅昶测试技术有限公司于 2026 年 04 月 07 日对河北新启元能源技术开发股份有限公司废水进行了监测。监测期间，污水处理工序生产工况为 33.625%，污染治理设施正常运行。

2 监测依据

- 2.1 《排污单位自行监测技术指南 石油化工业》（HJ 947-2018）
- 2.2 排污单位排污许可证（证书编号：91130900667720989R001P）
- 2.3 《排污单位自行监测方案》

3 执行标准

执行标准一览表

监测点位及编号	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
DW001 全厂污水总排口	总有机碳	20	mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015) 表 1
	总铜	0.5	mg/L	
	总锌	2.0	mg/L	
	总钒	1.0	mg/L	
	氟化物	10	mg/L	
	总氟化物	0.5	mg/L	
	BOD ₅	10	mg/L	《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》 (DB 13/2797-2018) 表 1 及《沧州市消除劣 V 类河流攻坚行动方案》（沧水领办【2021】32 号）

4 监测内容

监测内容一览表

工序	监测点位及编号	监测指标	监测频次	排气筒高度	备注
污水处理	DW001全厂污水总排口	BOD ₅ 、总有机碳、总铜、总锌、氟化物、总氟化物、总钒	3 次/天 共检测 1 天	/	/

样品信息一览表

样品类别	监测指标	样品数量	样品状态	备注
废水	BOD ₅	4	全程序空白样品状态为：无色、透明、无异味、无油膜； 样品状态为：浅黄色、略浑浊、 无异味、无油膜	/
	总有机碳	5		/
	总铜、总锌	5		/
	氟化物	5		/
	总氟化物	5		/
	总钒	5		/

5 监测分析方法及使用仪器

分析方法及使用仪器信息一览表

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器名称型号及编号	方法检出限/ 最低检测质 量浓度
废水	BOD ₅	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	SHP-150 型 生化培养箱 HCCS/YQ 1008 JPB-607A 溶解氧测定仪 HCCS/YQ 2018	0.5mg/L
	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》(HJ501-2009)	TOC-2000 型 有机碳测定仪 HCCS/YQ 1052	0.1mg/L
	总铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》(GB 7475-87) 第一部分 直接法	A3AFG-00 型 原子吸收分光光度计 HCCS/YQ 1017	0.05mg/L
	总锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》(GB 7475-87) 第一部分 直接法	A3AFG-00 型 原子吸收分光光度计 HCCS/YQ 1017	0.05mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009	T6 型紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1034	0.02mg/L
	总氟化物	《水质 氟化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484—2009 中方法 2 异烟酸-吡唑酮分光光度法	754 型 紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1007	0.004mg/L
	总钒	《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ673-2013)	A3AFG-00 型原子吸收分光光度计 HCCS/YQ 1017	0.003mg/L

6 质量保证与质量控制

6.1 监测人员

承担本次自行监测任务的检测技术人员上岗前均经过相关专业知识培训且进行了能力确认（基本理论与现场操作考核），合格后签发检验检测人员上岗证明文件。

监测人员资质一览表

人员	职务	上岗证编号
白猛	采样员	HC-483
刘丰硕	采样员	HC-484
宋蕊	检测员	HC-521
杨泽军	检测员	HC-525
任静	检测员	HC-505
夏正圆	检测员	HC-515
罗敏	检测员	HC-503
李婷婷	检测员	HC-506

6.2 监测仪器

承担本次自行监测任务的所有需检定/校准监测仪器均经检定/校准合格并在有效期内，仪器设备均为自有，无租用、借用等情况。

监测仪器检定/校准信息一览表

序号	仪器名称型号及编号	检定/校准机构	证书有效期至
1	T6 型紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1034	河北弘智达检测技术有限公司	2026/12/27
2	754 型紫外可见分光光度计 HCCS/YQ 1007	河北弘智达检测技术有限公司	2026/12/27
3	A3AFG-00 型原子吸收分光光度计 HCCS/YQ 1017	河北弘智达检测技术有限公司	2027/12/27
4	SHP-150 型 生化培养箱 HCCS/YQ 1008	河北弘智达检测技术有限公司	2026/12/27
5	JPB-607A 溶解氧测定仪 HCCS/YQ 2018	河北弘智达检测技术有限公司	2026/04/15
6	TOC-2000 型有机碳测定仪 HCCS/YQ 1052	河北弘智达检测技术有限公司	2026/12/27

6.3 监测过程

(1) 样品采集、现场测试、样品保存、样品流转、样品制备和前处理、分析测试、结果计算、报告编制均按照检验检测标准、技术规范要求进行质量控制。

(2) 检测数据和报告按照规范进行三级审核。

6.4 质控结果

废水质控结果一览表

监测指标	标准号	质控方式	测定结果	控制范围	判定
BOD ₅	HJ 505-2009	标准样品	24.9mg/L	23.7±1.9mg/L	合格
		平行样	相对偏差 1.5%	不超过±20%	合格
总有机碳	HJ 501-2009	全程序空白	0.1L	<0.5mg/L	合格
		曲线校核	总碳相对误差为 -2.5%，无机碳相对误差为 0.50%	不超过±10%	合格
		平行样	相对偏差 1.4%	不超过±10%	合格
总铜	GB 7475-87	全程序空白	0.05L	<0.05mg/L	合格
		标准样品	1.21mg/L	1.19±0.10mg/L	合格
		平行样	相对偏差--	不超过±30%	合格
总锌	GB 7475-87	全程序空白	0.05L	<0.05mg/L	合格
		标准样品	0.481mg/L	0.481±0.043mg/L	合格
		平行样	相对偏差--	不超过±30%	合格

废水水质控结果一览表(续)

监测指标	标准号	质控方式	测定结果	控制范围	判定
氟化物	HJ 488-2009	全程序空白	0.02L	<0.02mg/L	合格
		标准样品	1.79mg/L	1.76±0.12mg/L	合格
		平行样	相对偏差 0%	不超过±10%	合格
总氰化物	HJ 484-2009	全程序空白	0.004L	<0.004mg/L	合格
		标准样品	0.508mg/L	0.518±0.037mg/L	合格
		平行样	相对偏差--	不超过±20%	合格
总钒	HJ673-2013	全程序空白	0.003L	<0.003mg/L	合格
		样品加标	加标回收率 94.1%	加标回收率 90~110%	合格
		平行样	相对偏差 4.0%	不超过±10%	合格

7 监测结果

7.1 废水监测结果

DW001 全厂污水总排口废水监测结果

监测指标	单位	监测结果			日均值或 范围值	排放 限值	是否 达标
		第1次	第2次	第3次			
BOD ₅	mg/L	3.2	3.5	3.0	3.2	10	达标
总有机碳	mg/L	7.3	6.5	6.9	6.9	20	达标
总铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.5	达标
总锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	2	达标
氟化物	mg/L	0.52	0.57	0.42	0.50	10	达标
总氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5	达标
总钒	mg/L	0.226	0.257	0.252	0.245	1.0	达标
备注	检测结果低于检出限, 用检出限+L表示						

8 结论

DW001全厂污水总排口总有机碳、总铜、总锌、总钒、氟化物、总氰化物监测结果均符合《石油化学工业污染物排放标准》(31571-2015)表1中限值要求; BOD₅监测结果符合《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》(DB 13/2797-2018)表1及《沧州市消除劣V类河流攻坚行动方案》(沧水领办【2021】32号)要求。

——报告结束——

